

Lupatunnus

<input type="checkbox"/> Hallinto- ja palvelurakennus	<input type="checkbox"/> Työtila	<input type="checkbox"/> Liike- ja palvelutila	<input type="checkbox"/> Asuinrakennus
	<b>Suunnitelmien tarkastus</b>	<b>Toteutuksen tarkastus</b>	
<b>2.2.1 Liikuntaesteiselle soveltuva autopaikka</b>	<input type="checkbox"/> Lukumäärä kpl <input type="checkbox"/> Sijoitus <input type="checkbox"/> Koko (5000 x 3600) <input type="checkbox"/> Merkinnät	<input type="checkbox"/> Lukumäärä kpl <input type="checkbox"/> Sijoitus <input type="checkbox"/> Koko <input type="checkbox"/> Merkinnät	
<b>2.1 Kulkuyhteydet ulkona</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kulkuväylä</li> <li>• luiskat</li> <li>• portaat</li> <li>• käsijohteet</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Pääsy rakennukseen <input type="checkbox"/> Pääsy leikkipaikalle <input type="checkbox"/> Pääsy oleskelualueille <input type="checkbox"/> Pääsy autopaikalle <input type="checkbox"/> Pääsy muut välttämättömät alueet	<input type="checkbox"/> Pääsy rakennukseen <input type="checkbox"/> Pääsy leikkipaikalle <input type="checkbox"/> Pääsy oleskelualueille <input type="checkbox"/> Pääsy autopaikalle <input type="checkbox"/> Pääsy muut alueet	
<b>2.1 Kulkuyhteydet sisällä</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• välttämättömät tilat VN asetus 241/2017</li> <li>• saunaosastot</li> <li>• väestösuojat</li> <li>• varastotilat</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Kulkuväylä (1500/1300) <input type="checkbox"/> Luiskat (8 % / 5 %) <input type="checkbox"/> Portaat (300/160) <input type="checkbox"/> Käsijohteet (900/700) <input type="checkbox"/> Ovet (850/800) <input type="checkbox"/> Kynnykset (<20)	<input type="checkbox"/> Kulkuväylä (1500/1300) <input type="checkbox"/> Luiskat <input type="checkbox"/> Portaat <input type="checkbox"/> Käsijohteet <input type="checkbox"/> Ovet <input type="checkbox"/> Kynnykset	
<b>2.2.2 Hissi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VN asetus 241/2017</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sijainti <input type="checkbox"/> Mitat (1400 x 1100/1340)	<input type="checkbox"/> Sijainti <input type="checkbox"/> Mitat (1400 x 1100/1340)	
<b>3.2 Wc- ja pesutilat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asuinhuoneistot VN asetus 241/2017</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sijainti, tunnus <input type="checkbox"/> Mitat <input type="checkbox"/> Varusteet	<input type="checkbox"/> Sijainti, tunnus <input type="checkbox"/> Mitat <input type="checkbox"/> Varusteet	
<b>3.3.1 Kokoontumistila</b>	<input type="checkbox"/> Äänentoistojärjestelmä (induktiosilmukka) <input type="checkbox"/> Pyörätuolipaikat	<input type="checkbox"/> Äänentoistojärjestelmä <input type="checkbox"/> Pyörätuolipaikat	
<b>Muut</b> Vammaisneuvoston lausunto Liikkumis- ja toimintaesteisten kulkureittisuunnitelma suurissa rakennushankkeissa Vammaisneuvoston katselmus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Yhteenveto</b>	<input type="checkbox"/> Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut, että ne täyttävät VN asetus 241/2017 vaatimukset esteettömyyden osalta.	<input type="checkbox"/> Olen tarkastanut kohteen ja todennut, että se täyttää VN asetus 241/2017 vaatimukset esteettömyyden osalta.	
	<input type="checkbox"/> Lupahakemuksessa on selvitys, miltä osin ja miksi suunnitelma ei täytä esteettömyyden vaatimuksia.	<input type="checkbox"/> Olen tarkastanut kohteen, että se on esteettömyyden osalta piirustusten mukainen.	
	Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	