

Tilaaja
0149669-3
 Lahden kaupunki

Ympäristöterveys

 Askonkatu 2
 15100 LAHTI

Maksaja

Lahden kaupunki
ympäristöterveys

 Askonkatu 2
 15100 Lahti


Näytetiedot	Näyte	Uimarantavesi		
	Näyte otettu	21.06.2022	Kellonaika	13.45
	Vastaanotettu	21.06.2022	Kellonaika	17.45
	Tutkimus alkoi	21.06.2022	Näytteenoton syy	Valvonta
	Ottopiste	Mukkulan kartanonpuiston uimaranta		
	Näytteenottaja	Niemelä Sami		

Ilman lämpötila 21 °C, veden lämpötila 18,4 °C
 Sääolosuhteet: aurinkoinen, puolipilvinen
 Näytteenottajan havainnot:
 Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipullot): 0 ei havaittu
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: 0 ei havaittu
 Tervamaiset aineet: 0 ei havaittu
 Syanobakteerit (sinilevät): Syanobakteerit: 1= vähän levää
 Laskettu/arvioitu uimareiden määrä: 8

Analyysi	Menetelmä	17430-1 Uimarantavesi Mukkulan kartanonpuiston uimaranta	Yksikkö
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	6	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	< 1	pmy/ 100 ml

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Suoritettujen tutkimusten perusteella uimaveden mikrobipitoisuudet alittavat uimaveden mikrobiologiselle laadulle asetetut toimenpiderajat.

Uimarantaveden (sisämaa) mikrobiologiselle laadulle asetetut toimenpiderajat ovat
 Escherichia coli 1 000 mpn/ 100 ml
 Enterokokit 400 pmy/ 100 ml

(STMa 177/2008 ja STMa 354/2008)

Analyysitulosten tulkinnessa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio mittausepävarmuudesta toimitetaan pyydettyäessä.

Yhteyshenkilö Thure Tiina, 010 3913 404, mikrobiologi

Tiedoksi Hyttinen Sari, sari.hyttinen@lahti.fi;
 Lahden Terveysturvallisuus, terveysturvallisuus@lahti.fi;
 Niemelä Sami, sami.niemela@lahti.fi;

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Tämä testausseleoste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta. Testausseleosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.

Näveri Aino-Maija, maija.naveri@lahti.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Tämä testausseleoste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta. Testausseleosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4
00790 Helsinki

metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8

Alv. Nro

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>